

Słubice, dnia 08.08.2021r.

Znak sprawy: DTE/ZP06/2021

**Do: uczestnicy postępowania
przetargowego**

Na podstawie § 15 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach”, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na „**Remont sieci wodociągowej w miejscowości Świecko metodą przewiertu sterowanego**” Zamawiający - Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach wyjaśnia SWZ w następujący sposób:

1. WYJAŚNIENIA SWZZapytanie Nr 01

„Zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do przetargu brak informacji w opisie technicznym o wykonaniu przełączeń przyłączy, natomiast na profilach występuje 16 szt. obejm z nawiertką. Prosimy o podanie dokładnej liczby przyłączy wodociągowych do wykonania, oraz podanie dokładnego sposobu wykonania przełączenia istniejących przyłączy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z zakresem prac zawartym w punkcie 6 SWZ „Opisu przedmiotu zamówienia”, należy wykonać przełączenia do nowej sieci istniejących przyłączy wodociągowych w ilości 18 szt., poprzez wykop otwarty, montując opaski samonawiercające typu NCS o średnicy 110/32 [mm] wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną PEHD. Roboty należy wykonać po otrzymaniu pozytywnej próby szczelności sieci oraz pozytywnych wynikach badań wody. Do momentu wykonania przełączenia wszystkich istniejących przyłączy obie sieci wodociągowe muszą być czynne.

Dodatkowo należy wykonać przyłączenie (wykop otwarty lub przecisk) do działek budowlanych za granicą działki o długości ok. 2 [m] (wyjście poza pas drogi) w ilości 18 szt. , montując opaski samonawiercające (bez nawiercania) typu NCS o średnicy 110/32 [mm] wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną PEHD, przewód PERC o średnicy 32 mm, zakończony zaślepką.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

Prezes Zarządu
Kazimierz Góra